

# TEKNO 熱交換器メンテナンス作業

お客様よりポンプ式熱交換器の分解・洗淨作業、定期メンテナンスのご依頼がございました。




## 【内容】

- 放流水冷却熱交換器プレート洗淨作業
- 嫌気源水加熱熱交換器プレート洗淨作業
- 冷水、温水ポンプ Yストレーナ汚れ確認、洗淨作業
- 各熱交換器漏れ確認作業（通水による確認）

## 【メンテナンスの主な流れ】

1. 残水の廃棄、各部配管を取り出し、分解洗淨作業を行います。
2. プレートの汚れ具合や異常個所の有無を確認します。
3. 高圧洗淨機にて洗淨を行います。
4. 洗淨で取り除けない汚れや異常は交換・補修等、都度状況に応じて対応いたします。
5. 元通りに取り付けし、お客様立ち合いのもと通水テストを行い、漏れがないことを確認して作業終了（完工）となります。



※工事対象部位につきましては工事完了日より1年間の性能保証になります。

## 【テクノクラートより一言】

熱交換器は可動部のない設備ですが、経年劣化するものですので定期的な保全・メンテナンスが必要です。

温度が上がらない、あるいは冷えない・所定の流量が流れない等ございましたら不具合が発生していると考えられます。

大きなトラブルになる前にメンテナンスを行いましょう。

